

РАЗЯСНЕНИЕ №3 от 16.01.2017 г.

По документация за участие в обществена поръчка – публично състезание по реда на ЗОП, с предмет: "Реконструкция и рехабилитация на част от съществуваща улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в Община Септември, подобект: реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Септември, бул. "България" от км 1+480 до км 2+568"

На основание чл. 180 от Закона за обществените поръчки и във връзка с постъпило на 13.01.2017 г., искане за писмени разяснения и отговори на въпроси по условията в документацията за провеждане на обществена поръчка по реда на чл. 178 от ЗОП с предмет: "Реконструкция и рехабилитация на част от съществуваща улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в Община Септември, подобект: реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Септември, бул. "България" от км 1+480 до км 2+568", се предоставя следното разяснение по инициирани от заинтересовано лице искане:

Въпрос 1:

В количествената сметка има СМР „Бяла и черна боя за бордюри включително всички разходи”. Да разбираме ли, че това е боя, която се нанася върху бордюри 15/25/50 с цел по-добро възприемане на уличното платно? Ако да, какъв вид боя да се използва?

Отговор на изисканото разяснение:

Да, да се разбира, че това е боя, която се нанася върху бордюрите с цел по-добро възприемане на уличното платно. Необходимо е боята да притежава следните свойства: устойчива на замърсяване и UV – лъчи, отлична дълготрайност на цвета, самопочистващ ефект, силно паропропусклива и водоотблъскваща, висока еластичност и покривност, висока устойчивост на атмосферни условия.

Въпрос 2:

Във връзка с коректното остойностяване на дейностите по „Организация на движението” Ви молим да уточните класа на булеварда и конкретната ширина на пешеходните пътеки?

Отговор на изисканото разяснение:

Булевардът е от IV клас улици. Конкретната ширина на пешеходните пътеки да се гледа от чертежи: Ситуация и надлъжен профил от 1+480 до 2+000 и Ситуация и надлъжен профил от 2+000 до 2+568 от приложения „Технически проект” в Документацията за обществена поръчка.

Въпрос 3:

В количествената сметка е предвидено изпълнение на „Комбинирана настилка от вибропресовани бетонови павета разцветка в три цвята по тротоари и всички свързани с това разходи” с количество 9 806 м2.

Моля, Възложителят да поясни как процентно са разпределени трите цвята от общото количество? Също така, не става ясно от изложеното във файл „Пълно описание

предмета на поръчката” на стр. 12, какви са конкретните размери на паветата, тъй като се цитират няколко разновидности.

Отговор на изисканото разяснение:

Процентното разпределение на трите цвята от общото количество е следното:

- Сиво - 72% с размери: 20/30/6; 20/20/6; 10/20/6
- Антрацит - 8% с размери: 10/20/6
- Охра - 20% с размери: 20/30/6; 20/20/6; 10/20/6

МАРИН РАЧЕВ /П/

Кмет на Община Септември