

РАЗЯСНЕНИЕ №1 от 03.07.2017 г.

По документация за участие в обществена поръчка – публично състезание по реда на ЗОП, с предмет: „Изграждане на общински път и мостово съоръжение над отводнителен канал „Семчин дере“ гр.Септември

На основание чл. 180 от Закона за обществените поръчки и във връзка с постъпило на 28.06.2017 г., искане за писмени разяснения и отговори на въпроси по условията в документацията за провеждане на обществена поръчка по реда на чл. 178 от ЗОП с предмет: „Изграждане на общински път и мостово съоръжение над отводнителен канал „Семчин дере“ гр. Септември, се предоставя следното разяснение по инициатирано от заинтересовано лице искане:

Въпрос 1:

В количествената сметка по част „Пътна”, подобект: „Водосток при км 0+008.59 – плочест”, позиция №6 „Пътни панели – 22x100x140 – армирани със Ст.АIII – 32 бр.

В представения ни технически проект липсва детайлен чертеж за изработка на тези панели, включително и армирането им. Моля, да ни бъде предоставен детайлен чертеж за изработка на пътните панели, с включен армировъчен план.

Отговор на изисканото разяснение:


Приложено предоставяме детайлен чертеж за изработка на пътните панели, с включен армировъчен план – Приложение 1.

**МАРИН РАЧЕВ**  
Кмет на Община Септември




\*Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5  
от Закона за защита на личните данни.

НАДЛЪЖЕН РЪЗРЕЗ




СЕЧЕНИЕ 1-1




СПЕЦИФИКАЦИЯ НА АРМИРОВКАТА

ВИД БЛОКОВА	ПОЗИЦИЯ	ДИАМЕТЪР	БРОЙ	ЕДИНИЧНА ДЪЛЖИНА	ОБЩА ДЪЛЖИНА	ТЕГЛО НА М <sup>3</sup>	ОБЩО ТЕГЛО
		ММ	-	СМ	М	КГ	КГ
Ст А-I	1	6.5	5	145	7.25	0.26	1.89
	2	6.5	7	151	10.57	-	2.75
	3	6.5	7	167	11.69	-	3.04
	4	10	2	82	1.64	0.62	1.02
						ВСИЧКО	8.70
Ст А-II	5	N 10	2	183	3.66	0.62	2.27
	6	N 10	4	145	5.80	-	3.60
						ВСИЧКО	5.87

ДОЛНА АРМИРОВКА





СЕЧЕНИЕ II-II




СПЕЦИФИКАЦИЯ ПО ДИАМЕТРИ

ДИАМЕТЪР	ОБЩА ДЪЛЖИНА	ТЕГЛО НА М <sup>3</sup>	ОБЩО ТЕГЛО
ММ	М	М	КГ
6.5	29.51	0.26	7.68
10	1.64	0.62	1.02
			ВСИЧКО
N 10	9.46	0.62	5.87



ДЕТАИЛ НА ВРЪЗКА



БЕТОН ЗА ВРЪЗКА Б 200 0.022 М<sup>3</sup>

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕДИН СТЕПЕН

БЕТОН B20	АРМИРОВКА		ТЕГЛО
	Ст А-I	Ст А-II	
М <sup>3</sup>	КГ	КГ	КГ
0.29	8.70	5.87	725

ОГЛОВАЯМИ ПЛОЧИ - СВЕТЪЛ ОТВОР 1-5 М

ОТВОР 1.00 М. АРМИРАНЕ  
СЪС Ст А-III

ЛНСТ  
№19

КГ  
23.45  
30.48  
30.48  
16.11  
13.24  
13.68  
4.40  
21.82

НСТ  
18