

## РАЗЯСНЕНИЕ №1 от 13.09.2017 г.

По документация за участие в обществена поръчка – чрез публично състезание по реда на чл. 178 от ЗОП, с предмет: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с обща дължина 5,553 км. по улици в 11 (единадесет) на брой населени места в Община Септември“

Във връзка с постъпило на 13.09.2017 г., искане за писмени разяснения и отговори на въпроси по условията в документацията за провеждане на обществена поръчка чрез публично състезание по реда на чл. 178 от ЗОП, с предмет: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с обща дължина 5,553 км. по улици в 11 (единадесет) на брой населени места в Община Септември“, се предоставят следните разяснения по инициатирано от заинтересовано лице искане:

### **Въпрос 1:**

В обявлението за обществена поръчка в т. 2.П.7. „Продължителност на поръчката...“ е дадено 12 месеца, докато в „изисквания и указания...“ в т. 1.2. „Място и срок на изпълнение на поръчката“ е посочено, че „Възложителят определя максимален срок за изпълнение – 180(сто и осемдесет) календарни дни.“

Въпрос: Моля да уточните какъв е максималния срок за изпълнение на поръчката – 12 месеца или 180 календарни дни?

### **Отговор на изисканото разяснение:**

Възложителят определя максимален срок за изпълнение – **180 (сто и осемдесет) календарни дни**. При изготвяне на своите предложения участниците следва задължително да се съобразят с така посоченият максимален срок за изпълнение на поръчката.

### **Въпрос 2:**

В количествената сметка е дадена следната позиция за остойностяване:

1137 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЛИЕТИЛЕНОВИ (PE100-RC) ТРЪБИ Ф 125; PN16 – 239м.

Въпрос: Моля да уточните дали е необходимо тези тръби да бъдат PE100-RC или може да се използват PE100?

### **Отговор на изисканото разяснение:**

В количествената сметка в позиция 1137 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЛИЕТИЛЕНОВИ (PE100-RC) ТРЪБИ Ф 125; PN16 – 239м е допусната техническа грешка. Всичките тръби с които ще се изпълнява проекта са полиетиленови тръби висока плътност (PE 100).

### **Въпрос 3:**

В количествената сметка са посочени видове СМР свързани с извозването на депо на излишни земни маси и строителни отпадъци, като е посочено само разстоянието до депото за земни маси.

Въпрос: Моля да посочите на колко км се намира депото за строителни отпадъци и какъв е размера на таксите за депониране както на строителни отпадъци, така и на земни маси?

**Отговор на изисканото разяснение:**

Съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Септември и на основание чл. 53А/ б. "б" – таксата за депониране на строителни отпадъци и земни маси е 4,00 лв./куб.м. Дължимите такси са за сметка на Изпълнителя. Депото за депониране на строителни отпадъци и земни маси се намира в местност „Горни Башали”, землището на гр.Ветрен, общ.Септември.

\*Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5  
от Закона за защита на личните данни.

**МАРИН РАЧЕВ**

Кмет на Община Септември