

РАЗЯСНЕНИЕ №1 от 15.06.2020 г.

По документация за участие в обществена поръчка – „публично състезание” по реда на чл. 178 от ЗОП, с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Виноградец – улица от О.Т. 129 до О.Т. 180 по плана на с.Виноградец, община Септември”.

Във връзка с постъпило на 11.06.2020 г., искане за писмени разяснения и отговори на въпроси по условията в документацията за провеждане на обществена поръчка „публично състезание” по реда на чл. 178 от ЗОП, с предмет: . 129 до О.Т. 180 по плана на с.Виноградец, община Септември”, се предоставят следните разяснения:

Въпрос №1:

1. В прикачената, в Профила на купувача, документация за участие, в проектна част „пътна” е записано, че „Тротоарите са с конструкция:
 - Бетонени тротоарни плочки 40/40/5
 - 3 см. вароциментов разтвор
 - 8 см. пясъчна възглавница

Тази конструкция се използва за всички тротоари. Изключения правят само зоните със скосения пред входовете на гаражите, където вместо плочи се използва армиран бетон върху пясъчна възглавница 5 см.”

А в техническата спецификация се казва, че „Тротоарите са с конструкция:

- 10 см. армирана бетонова настилка
- полиетилен
- 5 см. пясъчна възглавница

Тази конструкция се използва за всички тротоари. Изключения правят само зоните със скосения пред входовете на гаражите, където настилката е от армиран бетон върху пясъчна възглавница 5 см., а под нея основата се усилва с трошен камък с дебелина 15 см.”

2. На какво разстояние е депото за складиране на отпадъци.

Моля, уточнете тротоарите от какво ще се изпълнява и разстоянието на депото.

Отговор на изисканото разяснение:

По отношение на конструкцията на тротоарите участниците следва да предвидят в офертите си тротоарите да се изпълняват както е записано в техническата спецификация и приложената количествена сметка към документацията, а именно, че „Тротоарите са с конструкция:

- 10 см. армирана бетонова настилка
- полиетилен
- 5 см. пясъчна възглавница

Тази конструкция се използва за всички тротоари. Изключения правят само зоните със скосения пред входовете на гаражите, където настилката е от армиран бетон върху пясъчна възглавница 5 см., а под нея основата се усилва с трошен камък с дебелина 15 см.

По отношение на депото за складиране на отпадъци, участниците следва да депонират строителните отпадъци на регламентирано депо, за което Изпълнителя следва да заложи в стойността на офертата си разходи за такси и отчисления.

ЛИЛИЯ ЕТОВА

Вр.И.Д. Кмет на община Септември

съгласно Решение №122/09.03.2020 г. на ОбС Септември

*Заличено на основание чл. 5,
параграф 1, буква „в“ от Регламент
/ЕС/ 2016/679.