

РАЗЯСНЕНИЕ №2 от 17.02.2020 г.

По документация за участие в обществена поръчка – „публично състезание” по реда на чл. 178 от ЗОП, с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи с доставка на съответното технологично оборудване за обекти на територията на община Септември” с 3 (три) обособени позиции.

Във връзка с постъпило на 14.02.2020 г., искане за писмени разяснение и отговор на въпрос по условията в документацията за провеждане на обществена поръчка „публично състезание” по реда на чл. 178 от ЗОП, с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи с доставка на съответното технологично оборудване за обекти на територията на община Септември” с 3 (три) обособени позиции, се предоставя следното разяснение:

**Въпрос 1:**

Във връзка с вентилаторните конвектори по ОВК частта, липсва информация в проектите относно спирателните вентили на самите конвектори и тяхното управление. Обикновени вентили ли да бъдат предвиждани или трипътни такива със задвижка, които са по-ефективни за управление и контрол? Моля за точно уточнение за вентилите и задвижките, тъй като разликите в цената са драстични.

**Отговор на изисканото разяснение:**

В настоящият проект не са предвидени трипътни вентили с ел.задвижка. Вентилаторите да бъдат обикновени.

**ЛИЛИЯ ЕТОВА**

*Зам. Кмет на Община Септември*

*(и с делегирани правомощия по чл. 7 от ЗОП, съгласно Заповед №1859/07.11.2019 г.)*

Заличено на основание чл. 5,  
параграф 1, буква „в” от Регламент  
/ЕС/ 2016/679